



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr. 41703001321
Tālrunis 63023575, Fakss 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv, www.ju.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2018. gada septembrī

Nr. 124 / 03-01

Pasūtītājs: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

Objekta adrese: Olaines iela 7, Jelgava

Pieslēguma vieta:

Kanalizācija – Olaines ielas Ø250 mm sadzīves kanalizācijas vads

Kanalizācija

Pasūtītājs izbūvē no lietus kanalizācijas izolētu pagalma sadzīves kanalizācijas sistēmu, kuru pieslēdz Olaines ielas Ø250 mm sadzīves kanalizācijas vada Ø160 mm atzaram.

Tekņu atzīmes pieslēguma projektēšanai pielīmetņot dabā uz vietas.

Kanalizācijas akas izbūvēt ar tehniku ērti piebraucamās vietās pagalma seguma līmenī.

Jaunbūvējamo sadzīves kanalizācijas tīklu materiālus izvēlēties no sertificētiem materiāliem.

Pēc jaunas sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūves demontēt esošo nefunkcionējošo kanalizācijas sistēmu.

Projekta risinājumu iepriekš saskaņot Jelgavas pilsētas būvvaldē, Lielā iela 11 un SIA "JELGAVAS ŪDENS", Ūdensvada iela 4, Jelgava.

Pirms būvdarbiem projektu saskaņot ar Olaines iela 7 zemes īpašnieku un SIA "JELGAVAS ŪDENS".

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofilu, tehnisko noteikumu norakstu, grafisko daļu .dwg formātā, nodot SIA "JELGAVAS ŪDENS".

Pasūtītāja pienākums iesniegt kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus, izpildzīmējumu grafisko daļu .dwg formātā, segto darbu aktus.

Noslēgt līgumu ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Abonentu pievieno tīkliem tikai pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no SIA "JELGAVAS ŪDENS".

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes loceklis



E. Līcis

TD vadītāja I. Buša
Tāl. 63007073
TD vadītājas vietniece T. Valtere
Tāl. 63007106